

## A PH-ÉRTÉK BEÁLLÍTÁSA

Mivel a vízkezelő szerek hatékonysága erősen függ a pH-értéktől, a megfelelő pH-érték fenntartása a fürdőszézon alatt kulcsfontosságú.

Mérje a medencevíz pH-értékét a medencecsomaggal kapott kézi tesztkészülékkel, vagy digitális mérőszközzel minden alkalommal, ha a víz minősége bizonytalanná válik.

**A medencevíz helyes pH-értéke 7,0 és 7,4 között van.**

A pH-érték korigálására az **Easy-Minus** és az **Easy-Plus** szerek alkalmasak:



Ha nagyobb eltérés mutatkozik az ideális értéktől, a pH-szintet fokozatosan, néhány nap alatt, nem azonnal kell helyreállítani. Nagy mennyiségű korrekciós szer hozzáadása túlságosan megváltoztatja a pH-értéket, a hirtelen korrekciótól a víz instabillá válik és nehezen beállítható.

10 g/m<sup>3</sup> Easy-Minus vagy Easy-Plus a pH értéket kb. 0,1-el korigálja a víz minőségétől függően.

Példa:

27 m<sup>3</sup>-es úszómedencében 27 x 10 = 270 g termék a víz pH-értékét 0,1-el növeli, ill. csökkenti. Egyszerre ne adagoljon 400 gr. pH-korrektornál többet a medence vizébe.

- Ha a víz hőmérséklete 20°C felett van, a terméket a teljes vízfelületen el kell oszlatni.
- Ha a víz hőmérséklete 20°C alatt van, hígítsa fel a terméket locsolókannában langyos vízzel. Viseljen védőmaszkot, hogy elkerülje a keletkező káros gőzök belélegzését. Ezután oszlassa el ezt az oldatot a víz teljes felületén.

Legalább négy órás szűrés után ismét elemezze a pH-értéket és ha szükséges, újra korigálja, amíg el nem éri a 7 és 7,4 közötti pH-értéket.

Ha a pH-értéket jelentősen módosítani kell, akkor a kezelés több napot vehet igénybe, és előfordulhat, hogy nagyobb mennyiségű termékre lesz szükség. Ez függ a medence térfogatától és a víz minőségétől.

Minden jelentősebb víz hozzáadása után ellenőrizze a pH-értéket, és szükség esetén állítsa be.